

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00119

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018081

Общество с ограниченной ответственностью «Сибалюкс Ресурс» (ООО «Сибалюкс Ресурс»)

Адрес: 630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф. 412.

ОГРН: 1105476043221. Телефон: 8 (383) 203-25-85. Факс: 8 (383) 203-25-85. E-mail: office@sibalux.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Сибалюкс» (ООО ПК «Сибалюкс»)

Адрес: 630008, Россия, г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 133, оф. 405.

Адрес производства: 633100, Россия, Новосибирская обл., с. Толмачево, о.п. 3307, д. 17, корп. 1

ОГРН: 1155476008478. Телефон: 8 (383) 203-25-85. Факс: 8 (383) 203-25-85. E-mail: office@sibalux.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стальные композитные «SIBALUX СТАЛЬ», толщиной от 2 мм до 4 мм, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-005-68295490-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ).

Класс пожарной опасности материала – КМ1. См. Приложение № 0015809.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 17-06-14/1ТР от 14.06.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-005-68295490-2017

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00954 от 01.07.2015 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО «ЭкоМет».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2017

по 14.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.Н. Корольченко
подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.А. Черепанов
подпись

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00119

(обязательная сертификация)

№ **0015809**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности – Д1 (низкая дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко

подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Д.А. Черепанов

подпись

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия